

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.09.17.	회신기일	2018.10.16.

□□□국립공원사무소
(행정상 시정)

제 목 청사내 피난안내도 미설치

관 계 기 관 □□□국립공원사무소

내 용

1. 현 황

- 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제21조의2(피난계획의 수립 및 시행) 제3항에 의거 피난시설의 위치, 피난 경로 또는 대피 요령이 포함된 피난유도 안내정보를 근무자 또는 거주자에게 정기적으로 제공하여야 함

2. 지적내용

- □□□국립공원사무소는 복무점검일 현재('18.4.25.) 피난시설의 위치, 피난 경로 또는 대피 요령이 포함된 피난유도 안내정보를 제공하여야 함에도 사무소내 피난유도 안내정보를 제공하지 않음

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - 근무자 및 방문객 등이 긴급상황시 신속히 대처할 수 있도록 □□□국립공원사무소에 “행정상 시정” 조치.