

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.09.13.	회신기일	2019.03.12.

△△△국립공원사무소

(행정상 시정)

제 목 정기안전점검 책임기술자 교육 이수 필요

관 계 기 관 △△△국립공원사무소

내 용

1. 현황

○ 정기안전점검 대상시설 현황

시설물명	시설물별	종별	준공일	상태등급	점검시기
○○○	교량	2종	'95.11.2	B등급	2회(반기별 1회)

○ 정기안전점검 조직 및 인원 확보 현황

책임기술자	기술자격	정기안전점검 교육 이수여부
○급 ○○○	초급(토목)	미이수
○급 ○○○	초급(토목)	미이수

2. 지적내용

○ 「시설물의 안전관리에 관한 특별법(이하 ‘시특법’ 이라 한다)」 제6조(시설물의 안전 및 유지관리 기본계획의 수립·시행) 제1항에 의거 관리주체는 기본계획에 따라 소관 시설물에 대한 안전 및 유지관리계획(이하 “시설물관리계획“이라 한다)을 수립·시행하여야 하며, 동법 제9조(책임기술자의 자격 등)에 의거 안전점검등 또는 성능평가를 자신의 책임하에 실시할 수 있는 사람(이하 “책임기술자“라 한다)은 별표 5에 따른 자격요건을 갖춘 사람으로 함

※별표 5. 안전점검 및 성능평가를 실시할 수 있는 책임기술자의 자격

구분	자격요건	
	기술자격 요건	교육 및 실무경력 요건
1. 정기안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 <u>초급기술자 이상</u> 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 <u>정기안전점검교육을</u> 이수하였을 것
2. 정밀안전점검 및 긴급안전점검	가. 「건설기술 진흥법」에 따른 토목, 건축 또는 안전관리(건설안전) 직무 분야의 건설기술자 중 <u>고급기술자 이상</u> 일 것	국토교통부장관이 인정하는 해당 분야(토목, 건축 분야로 구분한다)의 <u>정밀안전점검 및 긴급안전점검 교육을</u> 이수하였을 것

- △△△국립공원사무소는 정기안전점검 책임기술자는 기술자격 요건과 교육 및 실무 경력 요건을 모두 충족하여야 함에도 ‘18년도 시설물 안전 및 유지관리 계획 수립시 사무소의 책임기술자는 토목분야 초급기술자로서 기술자격 요건은 충족하나 정기안전점검 교육을 이수하지 않아 자격요건에 부합되지 않음에도 자체 점검을 시행한 후 국토교통부 시설유지관리시스템에 점검결과를 보고하는 등 정기 안전점검 책임기술자 자격요건을 충족하지 않고 정기안전점검을 시행한 사실이 있음

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정(장기조치: 6개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 ‘시특법’ 상 점검대상 시설의 책임담당자가 관련 교육을 이수 하고 정기안전점검 이행 또는 해당 자격자가 정기안전점검 실시