

감사결과처분요구서

일련번호	11	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.08.28.	회신기일	2018.09.27.

□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 공원시설 안전점검 상태평가 기준적용 부적정
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 「공원시설물 안전점검 지침(시설- '05.8.)」에 의거 1차 점검은 지역(지구) 담당자가 체크리스트를 이용하여 점검한 후 점검내용을 본소 담당부서에 통보 하면 추가점검이 필요한 시설은 지역담당자와 기술직 직원이 합동점검을 하여 시설물 상태 평가 방법에 의거 점검 및 조치 결과를 본부에 보고하도록 하고 있음
- □□□국립공원사무소는 '18년도 1분기 공원시설 안전점검시 ○○분소의 경우 분소 앞 보도블럭 침하, 상수도 동파 등이 발생하였고, ○○야영장 화장실의 경우 남자화장실 지붕 누수 발생, ○○○대피소의 경우 외장재 비틀림 등이 발생 하였음에도 시설물의 문제점이 없는 최상의 상태인 “A등급”으로 판정하였고,
 - ○○○대피소의 경우 건축물의 구조안전, 부등침하, 내구성, 생활안전, 기타 결함사항 등이 불량하여 지역담당자가 점검시 “C등급(균열이나 변형이 있으나 구조물의 내하력이 설계의 목표치를 초과한 상태)”으로 보고하였음에도 지역 담당자와 본소 기술직원의 합동점검 없이 본부에 “B등급(균열이나 변형이 있으나 허용범위 이내인 상태)”으로 보고하는 등 공원시설 안전등급 상태 평가 기준을 부적정하게 적용한 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 공원시설 안전점검 지침 숙지 및 재발방지를 위한 직원 교육 실시