

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	□□□국립공원사무소 (□□□국립공원사무소)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2018.08.29.

□□□국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 공원시설 하자보수 점검 소홀
관 계 기 관 □□□국립공원사무소
내 용

1. 현황(연도별 하자보수 점검 현황)

연도	점검대상	정상점검	점검 미이행 현황(회)		비고
			정기검사	만료전 검사	
계	52	8	40	8	과장, 소장 결재 누락
2015년	19	5	14	4	
2016년	19	1	15	3	
2017년	14	2	11	1	

2. 지적내용

- 「공사업무집행규칙」 제45조(하자보수 점검 및 조치)에 의거 사무소장은 준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자담보책임기간 만료시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하고, 직원 중 하자 점검원을 임명하여 하자 발생여부를 점검 하게 하여야 하며, 하자점검원으로 임명받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 사무소장에게 보고하여야 함
- □□□국립공원사무소는 ‘2015년 □□□ ○○탐방지원센터 정비공사’ 등 52건의 준공시설물에 대하여 연2회 이상 정기검사를 실시하고 만료 시 별도 1회의 검사를 실시하여야 함에도 정기검사 40건, 만료 전 검사 8건 등 총 48건에 대한 하자보수 점검을 이행하지 않았으며, 하자점검 결과를 사무소장에게 보고 하여야 함에도 점검결과를 하자보수대장에만 기재하고 과장, 소장에게 보고 하지 않는 등 공원시설 하자보수 점검업무를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보(단기조치: 1개월 이내)【□□□국립공원사무소】
 - □□□국립공원사무소장은 공사업무 관련 지침 준수 및 재발방지를 위한 직원 교육 시행