

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (□□처 □□□□부, △△△국립공원사무소)	처분요구일자	2018.07.30.	회신기일	2019.01.29. 2018.08.29.

□□처 □□□□부, △△△국립공원사무소
(행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 설계승인(심의) 대상사업 사후 관리 강화 방안 마련 필요
관 계 기 관 □□처 □□□□부, △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황(설계승인(심의) 검토요구 사항 및 조치현황)

사 업 명	사업비 (천원)	사업기간	검토요구 사항 (건)	조치 현황		
				반영(건)	미반영(건)	반영률(%)
계	8건		47	35	12	74
2015년 △△△ 〇〇〇~〇〇〇 구간 탐방로 정비공사	575,000	'15.06.~'15.09.	5	3	2	60
2015년 △△△ 탐방로 및 훼손지 복원사업	200,000	'15.06.~'15.08.	3	3	-	100
2015년 △△△ 재난취약지구 정비공사	300,000	'15.07.~'15.10.	5	3	2	60
2015년 △△△ 멸종위기식물원 조성사업	500,000	'15.09.~'15.12.	10	3	7	30
2015년 △△△ 안내표지판 정비공사	38,000	'15.08.~'15.10.	6	6	-	100
2016년 △△△ 탐방로 정비 및 주변생태 복원사업	250,000	'16.05.~'16.08.	7	7	-	100
2016년 △△△ 훼손지 복원사업	310,000	'16.08.~'16.11.	5	5	-	100
2017년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	200,000	'17.07.~'17.11.	6	5	1	83

2. 지적내용

- 공단 「공사업무집행 매뉴얼」에 의거 본부 설계승인 대상사업은 단위사업의 총 공사비가 2억원 이상인 국립공원사업, 자체예산사업 및 재해복구사업(정비·보수사업 포함)과 단위사업의 총공사비가 2억원 미만인 경우라도 안내표지판 사업 전체 또는 다음 기타 이사장 또는 담당부서장이 필요하다고 인정하는 사업에 해당되는 경우에는 설계승인 대상으로 함

※ 2015년 공원기술직무교육 시 공원기술직원을 대상으로 안내표지판 사업 중 NPIP에 수록되어 있는 동일 디자인을 이용하여 설치하거나 기 설계승인을 득한 경우 탈색, 변색 등 노후에 따른 교체시는 설계승인을 받지 않아도 되도록 교육·전파

- △△△국립공원사무소에서 총 공사비가 2억원 이상인 공사와 안내표지판 사업(단순 교체사업 제외)에 대하여 '15년~ '17년까지 8건의 설계승인(심의)를 득하였으며, 설계승인 시 지적사항 47건 중 35건(74%)을 반영하였으나, 설계승인(심의) 시

검토요구 사항에 대하여 조치계획, 이행가능성 등에 대한 별도의 내부결재 절차 없이 현장 여건에 부합하지 않거나 예산 부족 등으로 12건(26%)은 반영하지 않은 사실이 있음

※ 설계승인(심의) 검토요구 사항에 대한 미반영 사유

사 업 명	검토요구사항		미반영 사유
계	12건		
2015년 △△△ ○○○~○○○ 구간 탐방로 정비공사	2건	점도블럭 설치 검토 로프난간 철거 검토 및 철난간 또는 목재난간 교체 설치 검토	내구성을 고려하여 호안블럭으로 변경 예산부족으로 로프교체 및 도색으로 공종 변경
2015년 △△△ 재난취약지구 정비공사	2건	○○○바위 사고 발생지역 철재난간 설치 철재계단 타이어매트 설치 검토	예산 부족으로 인한 이월 추진 (‘16년도 안전쉼터 설치) 철계단 발판부 타이어매트 설치 사례가 없어 미시공
2015년 △△△ 멸종위기식물원 조성사업	7건	자생식물 식재계획 포함하여 설계내용 변경 및 공사	예산부족으로 미반영
		관찰데크 및 보도블럭 연결부 초본, 관목 등 자생 식물을 식재하여 온실 외 관찰공간 조성	‘16년 온실보강사업으로 반영
		위생도기, 전기기 설치 시 절수, 절전형 에너지기기 설치	예산부족으로 ‘16년 사업에 반영
		내부 화장실 공간 확보 탐방객 이용 불편 최소화	내부 공간 및 예산부족으로 ‘16년 이동식 화장실 설치로 변경
		주변경관과 조화 등 옥상녹화 적용검토	온실 특성상 옥상녹화 미반영
		주차장, 탐방객 이동동선, 화장실 장애인 관련법 준수	예산부족으로 ‘16년 사업에 반영
		태양광 휴게시설 다수 관람객이 휴식 취할 수 있는 구조 변경	예산부족으로 ‘16년 사업에 반영
2017년 △△△ 훼손탐방로 정비공사	1건	목재배수로 및 목계단 설치 검토	밀림방지대 설치로 미반영

3. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (장기조치: 6개월 이내) 【□□처 □□□□부】

- □□처 □□□□□장은 설계승인(심의) 대상사업에 대하여 사후 관리 강화를 위한 방
안 마련 시행

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 설계승인(심의) 관련 지침 숙지 및 재발방지를 위한
직원 교육 시행