

일련번호	○○○○○-03
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2018년도 ○○○해상국립공원○○사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2018. 11. 02.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2018	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 안전점검표 양식 통일 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- ○○○해상국립공원○○사무소에서는 관련 규정에 의거 매월 1회 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하고 있으나, 시설물과 선박 등에 비치된 소화기를 점검항목이 상이한 점검표로 점검하고 있음

- 점검표 점검 내용 현황

소화기 위치	점검항목		비고
	점검항목수	내용	
사무소	9	-검사일자 기재 여부 -검정인 탈락 여부 -사용방법 및 적용화재 표시 여부 -용기 부식 여부 -소화기 설치표시 여부 -밸브 및 배킹 노후 여부 -노즐 이물질 여부 -약제용기 압력 적정여부 -점검자 및 확인자 날인	
국립공원 302호(선박)	4	-검사일자 -소화기 총중량 -소화기 현중량 -점검자 날인	

- 현황사진

	
사무소 소화기 안전점검표	국립공원 302호 소화기 안전점검표

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○해상국립공원○○사무소】
 - 소화기 안전점검표 양식 통일 필요