

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.1.22.	회신기일	2019.4.21.

△△△국립공원사무소 (행정상 권고)

제 목 ◇◇자동차야영장 소방 및 안전관리 강화 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 야영장 현황

야영장	면적(㎡)	영지(동)	영지내 소화기 설치 현황(개)			비고
			필요수량	설치수량	부족분	
◇◇자동차	16,000	62	31	22	△9	

※ △△△국립공원사무소에서 운영 중인 □□ 에코힐링야영장(영지 46동)은 영지내 소화기는 29개를 보유하고 있어 기준에 적합함

○ 「국립공원 야영장 안전관리 기준」에 의거 소방시설은 소방 관계 법령에 따른 화재안전 기준에 적합하게 설치하고, 야영장 천막 2개소 또는 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 눈에 띄기 쉬운 곳에 비치하도록 하고 있으며,

○ 또한 안전대책부-132호(2018.02.01)「국립공원 야영장 안전관리 업무 철저 강조」를 통하여 봄철~가을철 국립공원 야영장 이용객의 일산화탄소 질식사고 및 화재사고 예방 등을 위하여 일산화탄소 감지기 대여서비스를 강화하도록 하고 있음

- △△△국립공원사무소는 ◇◇자동차야영장의 경우 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 구비하고 있으나 영지에서 소화기까지의 거리가 최대 18m 떨어진 곳이 있어 화재발생시 신속한 대응을 위하여 소화기 위치를 변경하고 천막 2개소마다 1개의 소화기를 확보할 필요가 있으며,
- 야영장 이용객의 질식사고 등 안전사고 예방을 위하여 일산화탄소감지기 대여서비스(68개)를 시행하고 있으나 대여 여부를 확인할 수 있는 대장이 없어 실제 대여 여부 확인이 불가능한 실정으로 야영객 안전사고 예방을 위해 야영장내 일산화탄소 감지기 대여서비스 홍보 및 대여대장 작성 등 야영객 안전사고 예방을 위한 방안마련이 필요함

2. 조치할 사항

○ 행정상 권고 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- △△△국립공원사무소장은 야영장의 소화기 적정수량 확보 및 일산화탄소감지기 대여서비스 홍보, 관리 강화 방안 마련