

감사결과처분요구서

일련번호	13	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2018.12.14.	회신기일	2019.06.13.

△△△△△사무소

(행정상 시정)

제 목 장애인 전용 주차구획 개선 필요

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 주차장 장애인편의시설 설치 현황

구 분	장애인전용주차면			바닥표시	안내표시
	기준	현황	적합여부		
○○주차장	8면	4면	부적합	부적합 (황색표시)	부적합 (안내판 미설치)
○○○주차장	4면	5면	적합	부적합 (노면표시 식별불가)	부적합 (안내판 미설치)
○○주차장	3면	3면	적합	적합	적합
○○○주차장	4면	4면	적합	적합	적합
○○주차장	3면	4면	적합	적합	적합
설치 기준	• 주차대수의 3%이상			• 식별하기 쉬운 색상 사용 • 청색과 백색 사용	• 식별이 쉬운 장소에 부착 또는 설치
관련법	*주차장법 제5조 *▲▲시 주차장 조례 제15조			*장애인·노인·임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률 시행규칙 제2조(별표1) 및 제3조(별표2)	*장애인·노인·임산부 등의 편의 증진 보장에 관한 법률 시행규칙 제2조(별표1)

- 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제7조, 제8조 및 제9조에 의거 장애인등이 대상시설을 항상 편리하게 이용할 수 있도록 공공건물 및 공중이용시설은 편의시설을 설치하여야 하며,
- 「주차장법」 제5조(노외주차장의 설치에 대한 계획기준)에 의거 노외주차장의 주차대수 규모가 50대 이상인 경우에는 주차대수의 2퍼센트부터 4퍼센트까지의 범위에서 장애인의 주차수요를 고려하여 지방자치단체의 조례로 정하는 비율 이상의 장애인 전용주차구획을 설치하여야 하며,
- ▲▲시 「주차장 조례」 제15조제2항(별표2)에 의거 장애인전용주차구획을 설치해야 하는 시설물에는 부설주차장 설치기준에 따른 부설주차장 주차대수의 3퍼센트 이상을 장애인 전용 주차구획으로 구분·설치하도록 규정하고 있음
 - △△△△△사무소는 장애인 전용 주차구획의 경우 전체 주차면수의 3퍼센트 이상을 설치하여야 함으로 ○○주차장의 경우 장애인 전용주차구획을 최소 8면 이상 설치하여야 함에도 4면만 설치되어 있으며,

- 노면안내표시의 경우 식별하기 쉬운 색상(청색과 백색)으로 표시하여야 함에도 ○○주차장은 황색으로 표시하였고, ○○○주차장 장애인 주차구역을 잔디블럭으로 시공함에 따라 휠체어 이용이 어려운 실정이며,
- 안내표시의 경우 식별이 쉬운 장소에 부착하거나 설치하여야 함에도 2개소(○○주차장, ○○○주차장)에 안내표지가 설치되어 있지 않는 등 장애인 등의 주차장 이용이 어려운 실정임

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (장기조치: 6개월 이내) 【△△△△△사무소】

- △△△△△사무소장은 부족한 장애인 전용 주차구획 설치, 노면안내 식별표시 정비, 미흡한 안내표지판 설치 등 주차장 관련 사항을 정비할 수 있도록 조치