

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	2,847천원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (△△△△△사무소)	처분요구일자	2018.12.14. 2018.12.14.	회신기일	2019.03.13. 2019.01.13.

△△△△△사무소 (재정상 감액, 행정상 통보)

제 목 ○○공원 둘레길 정비공사 설계 소홀

관 계 기 관 △△△△△사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 현황

공 사 명	공 사 기 간	계 약 금 액	계 약 업 체
2018년 ○○공원 둘레길 진입로 정비공사	18.10.04.~11.22	117,647천원	○○종합기술공사

- 『예정가격 작성기준(기획재정부 계약예규)』 제2조(계약공무원의 주의사항) 제2항 규정에 따르면 계약담당공무원은 예정가격 작성시 부당하게 감액하거나 과잉 계산되지 않도록 하여야 함.
- 공단『공사업무집행 규칙』 제18조(공사감독원의 임무) 제1항 규정에 의거 공사감독원은 계약상대자가 계약된 내용을 충실히 이행하는지의 여부를 공사 준비 단계부터 철저히 확인하고 그 상태가 부적당할 경우 이를 지적하여 정당한 상태로 이행케 하여야 하며, 계약 내용에 명시가 되지 아니한 사항에 대하여는 관계 법령 및 공단의 제규정이 정하는 바에 의하며
- 동 규칙 제31조(설계변경) 제1항 제1호에 의거, 설계서의 내용이 불분명하거나 누락, 오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 적절한 상태로 설계변경을 하여야 함.
 - △△△△△사무소는 ‘2018년도 ○○공원 둘레길 진입로 정비공사’의 경우 진입로변 석축을 반영하면서 석축 높이를 최소 1m ~ 최대 3m로 적용하여야 함에도 전체를 3m로 일괄 적용함에 따라 공사비 2,847천원을 과다하게 반영하는 등 설계를 소홀히 한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△△△사무소】

- △△△△△사무소장은 2018년 ○○공원 둘레길 진입로 정비공사를 시행하면서 과다계상된 공사비 2,847천원을 감액조치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- △△△△△사무소장은 공사업무집행규칙 숙지 및 직원교육 등 재발방지 방안마련