

일련번호	〇〇〇〇〇-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 〇〇〇국립공원〇〇사무소에 대한 공직기강감찰 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 8. 22.

국립공원관리공단 감사반장 김 인 수 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
〇〇〇〇〇사무소	2019	현지조치	-	-

제 목 : ▷▷자동차야영장내 소화기 거치대 훼손

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음

(위법부당내용)

- ▷▷자동차야영장내 비치된 소화기 거치대가 훼손된 채 존치됨

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【〇〇〇국립공원〇〇사무소】
- ▷▷자동차야영장내 비치된 소화기 거치대 일체정비

(현황사진)



A-5(거치대 불량)



B-6(거치대 파손)



A-3(거치대 미설치)