

일련번호	○○○-03
수령자	○○○장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○○○○에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료 일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 6. 28.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : 유효기간이 초과된 소화기 폐기 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

- 공단 「회계규칙」 제89조(유형자산의 구분)에 따르면 유형자산은 토지, 건물, 구축물, 차량운반구, 선박, 항공기, 비품, 등으로 구분하고 있으며, 「물품관리규칙」 제21조(불용물품의 결정)에 따라 불용처리된 물품 중 매각 등을 통하여 수익이 발생할 것으로 예상되는 물품은 있는 매각 후 그 수익을 유형자산처분이익으로 회계처리 하여야 함

(위법부당내용)

- ○○○○○○○에서는 ○○○○○○○센터 및 자재창고 등에 유효기간이 초과된 소화기를 폐기 등의 사후조치를 하지 않고 방치하고 있음

- 현황사진



분말소화기(○○○○○○○○센터)



할론소화기(자재창고)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○○○○○】
 - 유효기간이 초과된 소화기 폐기 등 사후조치