

감사결과처분요구서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.08.28. 2019.08.28.	회신기일	2019.11.27. 2019.09.27.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 내진성능평가 안전진단 결과 조치 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 내진성능평가 대상시설별 평가결과

시 설 명	규모		평가용역 완료일자	내진성능평가수준 ¹⁾		
	연면적(m ²)	층수(층)		목표	결과	비고
◆◆◆대피소	159.71	2	2018. 5.	LS	LS	양호
▽▽▽야영장 관리자	428.00	3	2019. 4.	LS	IO	양호
7영지 관리자	129.56	2	2019. 4.	LS	LS	양호
금강모치 화장실	207.06	1	2019. 4.	LS	LS	양호
라제통문 화장실	125.14	3	2019. 4.	LS	IO	양호

* 주1) 구조부재의 손상상태에 따른 성능 수준: 거주가능(IO) > 인명안전(LS) > 붕괴방지(CP)

[거주가능(IO)] 지진 후 구조물의 피해는 경미하며 수직하중저항시스템과 지진력 저항시스템은 지진 전의 강성과 강도를 보유하고 있다. 구조부재의 손상으로 인명에 피해를 입을 가능성은 매우 낮으며 손상부재에 대한 보수가 필요하지만 거주 기능을 위해 반드시 필요하지는 않다.

[인명안전(LS)] 구조부재에 상당한 손상이 발생하여 횡강성과 강도의 손실이 있으나 붕괴에 대해서는 여전히 여력을 보유하고 있다. 구조부재에 영구변형이 있으며 지진력저항시스템의 일부 요소에서 균열, 파단, 항복, 혹은 좌굴이 발생할 수 있으나 구조부재의 손상으로 인한 인명손실의 위험은 낮다. 구조부재의 보수는 가능하지만 경제적이지 않을 수도 있다. 당장 무너지지는 않으나 거주를 위해서는 보수와 보강이 요구된다.

[붕괴방지(CP)] 구조물이 심각한 피해를 입은 상태로 국부적 혹은 전체적인 붕괴가 임박한 상태이다. 지진력저항시스템에 상당한 강도 및 강성의 저하가 있으며 횡방향 영구변

형이 있다. 그러나 중력하중시스템은 여전히 하중을 지지할 수 있다. 구조부재의 박락 등으로 인명피해가 생길 수 있으며 일반적인 보수보강 후에도 거주에 안전하지 않을 수 있다. 여진으로 인해 붕괴가 발생할 수도 있다.

- 공단「공사업무집행규칙」 제37조(검사원 임무)에 의거 준공검사원은 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 다음 각호의 사항을 검사하여야 하며, 「국립공원 기존건축물 내진보강 계획 변경 알림(공원시설부-1015호, 2018.08.31.)」으로 국내지진(경주, 포항)의 대규모화와 빈도증가로 인해 정부투자계획 확대와 내진설계 법적 기준 강화, 국가 내진보강 기본계획 변경으로 ‘국립공원 기존건축물 내진보강 계획’을 변경하여 추진함

※ 건축법 시행령 제32조에 따른 내진설계 대상 건축물

[기존] 3층 이상 or 연면적 500㎡ 이상 or 높이 13m 이상

→ [변경] 2층 이상 or 연면적 200㎡ 이상 or 높이 13m 이상

- △△△국립공원사무소는 ‘국립공원 기존건축물 내진보강 계획(변경)’에 따라 내진설계 대상 기존건축물(2층이상, 연면적 200㎡이상, 높이 13m이상)인 ◆◆◆대피소 등 5동의 건축물에 대하여 2018. 5.(1동), 2019. 4.(4동) 내진성능평가를 실시한 결과 ◆◆◆대피소 등 3동의 경우 인명안전수준(LS)이고, ▽▽▽야영장 관리사 등 2동의 경우 거주가능수준(IO)이며, 내진성능평가를 실시한 건축물(5동) 모두 내진성능목표(LS)를 상회하는 것으로 내진성능에는 문제가 없는 것으로 평가되었으나,
- 내진성능평가와 병행하여 실시한 안전진단 결과 ▽▽▽야영장 관리사, 금강모치 화장실, 라제통문 화장실 등의 경우 일부 구조적 안전성 및 주요부재의 결함이 있는 것으로 평가되었음에도 ‘19.6.13. 감사일 현재까지 조치계획 수립 및 대책 마련 등 별도의 조치를 하지 않고 있는 사실이 있음

2. 조치할 사항

- 행정상 시정 (중기조치: 3개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 안전진단 결과 주요 결함사항에 대한 조치 등 대책 마련
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련