

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (행정처 인재개발부)	처분요구일자	2019.06.20.	회신기일	2019.07.19.

행정처 인재개발부 (신분상 주의)

제 목 지하수 개발공사 감독 및 준공검사 업무 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부
내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단『공사업무집행 규칙』 제28조 내지 제29조에 의거 공사감독원은 계약상대자의 현장대리인으로 하여금 주요공정별, 단계별로 그 시공상태, 규격, 수량이 설계도서와 상이 없음을 점검한 후 그 결과를 기록 날인한 시공확인표(별지 제8호 서식)2부를 제출케 하여야 하며, 공사준공 후의 검사가 곤란한 부분에 대하여는 계약상대자의 협조를 얻어 그의 형상, 치수, 강도, 품질 등을 확인할 수 있는 기록 및 기타 필요한 자료(검사보고서, 사진, 품질 시험성적표 등)를 확보하여야 함
- 또한 동 규칙 제37조(검사원 임무)에 의거 검사원은 당해 공사의 현장에 공사감독원 및 현장대리인등을 입회케 하여 계약서, 설계도면 및 시방서, 시공확인표, 공사점검대장, 기타 관계서류에 따라 준공검사시에는 다음 각호의 사항을 검사하여야 함

- 가. 준공된 공사가 설계도서대로 시공되었는지의 여부
- 나. 공사 시공시 감독원이 작성한 제반 기록에 대한 검사
- 다. 폐품 또는 발생물의 유무 및 그 처리의 적정 여부
- 라. 지급자재의 사용적부와 잉여자재의 유무 및 그 처리의 적정여부
- 마. 제 설비의 제거 및 기타 주변의 원상복구 정리상황
- 바. 제반서류 및 각종 준공필증(필요시)
- 사. 기타 검사원이 필요하다고 인정되는 사항

- 경남 ○○군 △△면 ■■■리 **-*번지 일원에 지하수 2개공을 착공하여 ▷▷사 문화유산지구 내 갈수기 생활용수를 확보하고자 ‘2017 △△△ 급수시설 개선 지하수 개발공사’를 시행하면서 (주)**건설로부터 해당공사에 대한 견적서를 제출받아 총공사비 20,520천원에 계약을 체결하고 2017.11.10.부터 11.19.까지

공사를 시행함

- 공사감독원은 계약상대자가 설계도서와 일치하게 공사를 시행하는지 여부를 수시로 점검하여 설계도서와 상이할 경우 시정하도록 하거나 설계시 확인이 불가능한 사항에 대하여는 공사시행시 현장을 확인하여 설계변경 등 적정한 조치를 취하여야 하므로 ‘2018년 급수시설 개선 지하수 개발공사’를 시행하면서 설계시 확인이 불가하여 추정치로 설계한 지질 및 지질별 굴착깊이가 실제 시공내역과 일치하는지 여부를 확인하여 불일치한 경우 설계변경 등 적정한 조치를 취하여야 함에도 확인 절차를 이행하지 않았으며,
- 매몰부분 등 공사준공 후 검사가 곤란한 부분에 대하여는 공사시행시 매몰부분의 검사기록 서류 및 시공당시의 사진 등 매몰부분의 확인이 가능한 자료를 확보하여 준공검사시 매몰부분에 대한 준공검사원의 확인이 가능하도록 하여야 함에도 지하수 개발 완료시 확인이 불가능한 지질 및 지질별 굴착깊이에 대한 확인자료를 확보하고 있지 않아 준공검사시 매몰부분에 대한 확인이 불가능하게 하는 등 공사감독 업무를 소홀히 하였으며,
- 또한 준공검사원의 경우 준공검사시 계약상대자가 계약내용을 적정하게 이행하였는지 여부에 대하여 검사를 시행하여야 하고 설계도서에 명시된 방법으로 검사를 실시하여야 하므로 지하수 개발에 따른 양수시험의 경우 ①실 토출량은 안정수위 도달시의 토출량을 V-notch를 이용하여 측정하여야 함에도 유량계의 일(日)토출량으로 확인하였으며, ②양수시험은 1회당 8시간을 측정하여 안정수위를 확인하여야 함에도 단계별 1시간만 측정하는 등 준공검사를 소홀히 함

※ 지방서상 검사 기준 및 실제 준공검사 실시 현황

구 분	지방서 기준	실제 준공검사 실시 현황
실 토출량 및 수위측정방법	안정수위 도달시 토출량으로 V-NOTCH 일류수심 측정	유량계를 통하여 측정한 총 토출량
양수시험	1회당 8시간	단계양수 1시간, 연속양수 16시간

2. 조치할 사항

○ 신분상 주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 지하수 개발공사 감독 및 준공검사 업무를 소홀

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	현 근무처	처분요구	비고
1	일반직 ○	○○○	시설업무	△△△국립공원사무소	주의	담당자