

일련번호	□□□-02
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 □□□국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 2. 22.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
□□□	2019	현지조치	-	-

제 목 : ○○○ 탐방안내소 비상등 미작동등 안전관리 소홀

(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제15조(시설의 안전점검) 및 제17조(안전조치)에 의하면 탐방객의 이용빈도가 높은 다중 이용 시설을 정기적으로 점검하여야 하며 점검결과, 안전사고가 예상되는 시설물은 안전조치 등을 하도록 규정하고 있음.

(위법 부당내용)

- □□□국립공원사무소에서 운영하는 ○○○ 탐방지원센터 내 체험실의 비상손전등 1개소가 작동하지 않은 채 방치되고 있음.

- 현황사진



탐방지원센터 내부 손전등

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【□□□국립공원사무소】
 - 비상손전등 정비