

감사결과처분요구서

일련번호	12	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	1	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△△△사무소 (행정처 인재개발부, △△△△△사무소)	처분요구일자	2019.11.25. 2019.11.25.	회신기일	2019.12.24. 2019.12.24.

행정처 인재개발부, △△△△△사무소 (행정상 기관주의, 행정상 시정)

제 목 공원시설 안전점검 업무 소홀
관 계 기 관 행정처 인재개발부, △△△△△사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△△△사무소 안전점검 대상시설 현황

구분	계	건축물							탐방로					야영장
		소계	관리소	대피소	탐방 안내소	화장실	탐방지원 센터	기타	소계	교량	난간	계단	목재 데크	
개소	69	14	2	1	1	3	3	4	54	24	10	2	18	1

○ 공단 「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 의거 공단이 시행하여 설치된 시설물의 유지관리책임은 사무소장에게 있으며, 업무의 효율성을 위하여 별도의 관리 책임자를 지정하여 시설물 안전 및 유지관리 업무를 수행하게 할 수 있으며, 시설물 안전 및 유지관리 책임자(이하 “관리책임자”라 한다)는 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검계획을 수립하여 시행하여야 하며, 공단점검 대상시설에 대하여 1차 안전점검자는 별지 2호 서식에 따라 시설물의 상태평가를 해야 하며, 이 때 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 체크리스트를 작성 후 매분기말 10일 전까지 2차 안전점검자에게 제출하여야 함

- △△△△△사무소는 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검계획을 수립하여 시행하여야 함에도 2017년부터 2019년까지 시설물 안전점검계획을 수립하지 않았으며,

- 1차 안전점검자는 시설물의 전반적인 외관형태를 관찰하여 체크리스트를 작성 후

2차 안전점검자에게 제출하여야 함에도 안전점검 대상시설(전체 69개소) 중
▶▶야영장 등 3개소를 제외한 시설물(66개소)의 경우 체크리스트를 작성·
제출을 하지 않는 등 공원시설 안전점검 업무를 소홀히 한 사실이 있음
※ 안전점검 체크리스트 보유 시설: 3개소(▶▶야영장, 제2□□□대피소, ◎◎탐방안내소)

2. 조치할 사항

○ 행정상 기관주의 (단기조치: 1개월 이내) 【행정처 인재개발부】

- 공원시설 안전점검 업무를 소홀히 한 △△△△△사무소에 대하여 ‘행정상 기관 주의’ 처분 요구

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△△사무소】

- 공원시설 안전점검 계획을 수립하고 안전점검 체크리스트를 작성하여 보관