

일련번호	○○○○○-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 ○○○국립공원○○사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 10. 18.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2019	현지조치	-	-

제 목 : □□ 야영장 소화기 추가 설치 필요

(현 황)

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 별표 국립공원 야영장 안전관리 기준에 의하면 야영장 설치 시 야영장 천막 2개소 또는 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 눈에 띄기 쉬운 곳에 비치하도록 하고 있음

(위법부당내용)

- ○○○국립공원○○사무소에서는 2개 영지당 소화기 1개 또는 100제곱미터마다 1개 이상의 소화기를 눈에 띄기 쉬운 곳에 비치하여야 하나, □□야영장 오토캠핑존(영지: 18개)의 소화기를 취사장 분말소화기 3개, 캠핑존과 30m가량 이격된 관리동에 2개를 배치하고 있어, 화재 시 초기진화에 즉각 대응에 적합하지 않게 배치하고 있음.

- 현황사진



소화기 배치현황(오토캠핑존, 취사장)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 야영장 안전관리 기준에 맞게 소화기 추가 배치