

감사결과처분요구서

일련번호	2	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○처 ▽▽▽▽부 (○○○○처 ▽▽▽▽부)	처분요구일자	2019.10.22.	회신기일	2020.4.21.

○○○○처 ▽▽▽▽부

(행정상 권고)

제 목 야영장의 외부기관 점검 내실화 방안 마련 필요

관 계 기 관 ○○○○처 ▽▽▽▽부

내 용

1. 업무기준

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침(2019.02.27.)」 제7조에 의거 야영장 관리자는 다음 각 호에 의한 시설물 안전점검을 매월 1회이상 실시하고, 점검결과를 별지 서식에 따라 기록하여 반기별로 본사 ▽▽▽▽부 및 등록기관에 제출하고 2년 이상 자료를 보관하여야 하며,
- 또한 「국립공원 야영장 안전관리 기준」에 의거 국립공원 야영장의 소방·전기·가스시설에 대한 안전점검 기준은 다음과 같음

점검분야	자체 점검	외부 점검
소방시설	월 1회	년 1회 (소방관련 전문기관을 통한 전문가 점검)
전기시설	월 1회	년 1회 (전기관련 전문기관을 통한 전문가 점검)
가스시설	-	년 1회 (가스안전공사에 정기점검 실시)
기타	월 1회 (대피, 안전사고 예방시설)	

2. 현황 및 문제점

- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」에 의거 야영장 관리자는 안전점검을 월 1회 이상 실시하고 소방·전기·가스시설은 연 1회 이상 외부전문기관의 점검을 받도록 규정하고 있음에도
- 공단의 야영장 정기점검표(「야영장 안전관리에 관한 지침」 별지 서식)에는 일반적인 점검사항만 제시*하고 있고 소방·전기·가스시설 관련 외부전문기관이 점검해야하는 분야별 세부항목이 마련되어 있지 않으며,

* 소방·전기·가스시설 관련 야영장 점검 항목(야영장 안전관리에 관한 지침)

구분	주요 점검 사항
소방시설	구급함, 소화기, 소화기는 배치상태가 양호하고 사용에 문제가 없는가?
	야영장 내 숯불·담뱃불 잔불처리는 잘 되어있는가?
	소화기는 즉시 사용이 가능한 상태로 준비되어있는가?
전기시설	전선 피복 노출 여부, 감전위험, 누전차단기 작동 등 전기시설 상태는 안전한가?
	문어발식 전기코드 사용 개소는 없는가?
	전기배선의 손상 및 피복상태, 누전차단기 등 각종 차단기 작동여부는 이상이 없는가?
	전기배선 주변 인화물질이 비치되어 있는가?
가스시설	배관의 부식 상태 및 미사용 배관 막음처리 등 가스시설 상태는 안전한가?

- 한국전기안전공사 등 외부 기관에서 보유하고 있는 점검표의 경우 야외에 조성·운영되는 야영장 안전점검에 적합하지 않은 항목으로 구성되어 있어 형식적인 점검이 될 우려가 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 권고(장기조치: 6개월 이내) 【○○○○○처 ▽▽▽▽부】
 - ○○○○○처 ▽▽▽▽부장은 국립공원 야영장에 대하여 외부 전문기관이 점검시 활용할 수 있는 세부 점검항목을 마련하는 등 야영장 안전점검을 명확히 할 수 있는 방안 마련