

감사결과처분요구

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	○○○○○○○○○○ (○○○○○○○○○○)	처분요구 일자	2020.07.28.	회신기일	2020.08.27.

○○○○○○○○○○

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 설비 관리일지 및 이력카드 작성·비치 소홀

관 계 기 관 ○○○○○○○○○○

내 용

1. 현 황

- 공단「국립공원 다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」에 따르면 해당 시설의 관리자로 지정된 직원은 시설물 관리사항을 [별지 제1호 서식]의 ‘다중이용시설 설비 관리일지’에 매일 기록하여야 하며, 이때 각종 설비의 점검결과는 점검기준에 맞게 점검하고 그 내용을 포함하여 기록하여야 함.

또한, 발전설비, 전기설비, 급·배수설비 등 주요 설비 중 장비, 기기, 보일러 등에 대해서는 [별지 제3호 서식]의 ‘주요 설비(장비, 기기, 보일러 등) 이력카드’를 작성하고, 눈에 쉽게 띄는 장소에 비닐 코팅하여 비치·관리 하도록 되어 있음.

2. 지적내용

- ○○○○○○○○○○ 시설 관리자는 ‘다중이용시설 설비관리일지’를 매일 기록하여야 함에도 기록 및 비치하지 않았고, 소방펌프실(옥내소화전, 스프링클러설비, 전기온수기 등), 우수처리시설 등 주요 설비에 대해서도 매뉴얼 별지 제3호 서식에 의한 이력카드를 작성 및 비치하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○】

- ‘다중이용시설 설비 관리일지’ 및 ‘주요 설비 이력카드’ 기록 및 비치

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○○○○○○○○】

- 관련 매뉴얼 숙지, 직원 교육 등 재발방지 대책 마련