

감사결과처분요구서

일련번호	4	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분요구 일자	2020.11.17.	회신기일	2020.12.16.

○○○국립공원사무소

(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 대피소 설비 관리일지 및 이력카드 작성·비치 소홀

관 계 기 관 ○○○국립공원사무소

내 용

1. 현 황

- 공단 「국립공원 다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」에 따르면 해당 시설의 관리자로 지정된 직원은 시설물 관리사항을 [별지 제1호 서식]의 ‘다중이용시설 설비 관리일지’에 매일 기록하여야 하며, 이때 각종 설비의 점검결과는 점검기준에 맞게 점검하고 그 내용을 포함하여 기록하여야 함.

또한, 발전설비, 전기설비, 급·배수설비 등 주요 설비 중 장비, 기기, 보일러 등에 대해서는 [별지 제3호 서식]의 ‘주요 설비(장비, 기기, 보일러 등) 이력카드’를 작성하고, 눈에 쉽게 띄는 장소에 비닐 코팅하여 비치·관리하도록 되어 있음.

2. 지적내용

- ○○○국립공원사무소 ○○○대피소 시설관리자는 기계실에 주요 설비(발전기)를 운용하면서 「국립공원 다중이용시설 설비 유지·관리 매뉴얼」 별지 제2호(설비별 세부 점검카드) 및 제3호(주요설비 이력카드), 해당 설비의 사용(취급) 설명서를 작성·비치하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 기계실에 설비별 세부 점검카드, 주요 설비 이력카드, 해당 설비의 사용(취급) 설명서를 작성·비치
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 관련 지침 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련