

일련번호	○○○○○-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 ○○○국립공원○○사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구 사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다

2020. 10. 28.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : 비상탈출구 등 대피 관련 안내표지판 부착 소홀

(현 황)

- 국립공원대피소 운영관리지침 제7조(대피계획 수립 등) 3항에 따르면, 이용객의 신속한 대피를 위하여 대피실, 취사장 등에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 함.

(위법부당내용)

- 감사일 현재(2020.10.28.) ○○○국립공원○○사무소 ○○○대피소에서는 취사장에 비상탈출구 및 소화기, 자동경보시설 위치 등을 안내하는 안내표지판을 부착하여야 함에도 이를 부착하지 않은 사실이 있음.

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - ○○○대피소 내 취사장에 대피 관련 안내표지판 부착