

감사결과처분요구

일련번호	3	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할부서)	○○○국립공원○○사무소 (○○○국립공원○○사무소)	처분요구 일자	2020.10.28.	회신기 일	2020.11.27.

○○○국립공원○○사무소
(행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 ○○○분소 화장실 내 소화기 점검 소홀
관 계 기 관 ○○○국립공원○○사무소
내 용

1. 현 황

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조 및 KFS(Korea Safety Standards Fire) 1000 소화기 기준에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리 실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

2. 지적내용

- ○○○국립공원○○사무소에서는 관련 규정에 의거 매월 1회 이상 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하여야 하나, ○○○화장실(하)에 비치한 소화기(1기)에 대하여 2019년 12월 이후 점검을 하지 않은 사실이 있음.

3. 조치할 사항

- 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 화장실 내 소화기 안전점검 실시
- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원○○사무소】
 - 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련