

감사결과처분(요구)서

일련번호	15	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○○○○○ (□□□□□□□□) ○○○○○○○○	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . . 2020. . .

□□□ □□□□□, ○○○○○○○○
(행정상 권고, 행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 시설물 안전점검 업무 소홀

관 계 기 관 □□□ □□□□□, ○○○○○○○○

내 용

1. 현황 및 지적내용

- 공단 「공원시설물 안전점검 매뉴얼」에 의거 시설물 안전 및 유지관리 책임자는 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검 계획을 수립·시행하여야 하며,
 - 공단이 시행하여 설치된 시설물의 유지관리책임은 연구원장에게 있으며, 업무의 효율성을 위하여 별도의 관리책임자를 지정하여 시설물 안전 및 유지관리업무를 수행하게 할 수 있고, □□□□□-175호(2019.01.31.)에 의거 기술직원이 배치되어 있지 않은 경우 인근 사무소의 기술직 직원을 지원받아 안전점검(2차)을 시행하고 2차 안전점검 지원 요청을 받은 사무소는 기술지원을 적극 협조하도록 지시함
 - 또한 사무소장은 시설물 안전점검에 필요한 장비를 확보하여 안전점검 시 적극 활용하여야 하며 사무소에 비치하여야 하는 안전진단 장비는 다음 각 호와 같음
 - 1) 균열진행측정기, 2)토크렌치, 3) 누수탐지기, 4) 반발경도 측정기
 - 5) 철근탐지기, 6) 기타 필요장비
- ○○○○○○○○은 공원시설 안전점검을 시행하면서, ① 매년 1월 31일까지 시설물 안전점검 계획을 수립·시행하여야 함에도 2017년부터 감사일 현재(2020.07.07.)까지 시설물 안전점검 계획을 수립하지 않았으며, ② 기술직원이

배치되어 있지 않은 경우 인근 사무소의 기술직 직원을 지원받아 안전점검(2차)을 시행하여야 함에도 인근 사무소의 기술직 직원의 지원을 받지 않고 1차 담당자(영선직원)가 안전점검 업무를 총괄하고 있으며, ③ 시설물 안전점검에 필요한 장비를 확보하여 안전점검 시 적극 활용하여야 함에 따라 안전진단 장비를 연구원에 비치하여야 함에도 연구원내에 기술직원이 없고 연구원에 대한 안전점검시 관련 매뉴얼에서 정한 안전진단 장비의 활용성이 떨어진다는 사유로 안전진단 장비를 연구원에 비치하지 않은 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○】

- 연간 안전점검 계획 수립 후 안전점검 이행

○ 행정상 통보 (단기조치 : 1개월 이내) 【○○○○○○○○】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련

○ 행정상 권고 (장기조치 : 6개월 이내) 【□□□ □□□□□】

- 기술직원이 배치되지 않은 시설에 대하여 안전진단 장비 보유 필요성 재검토