

일련번호	○○○-7
수령자	○○○○○

현지조치 요구서

2020년도 ○○○○○○○○에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 07. 10.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : 통신함 주의 표시 부착 필요

(현 황)

- 공단「공원시설유지관리규칙」제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ○○○○○○○○은 통신 유지를 위해 관련 배전함을 설치.관리를 하고 있으나, 연구원(본원) 4층 회의실 통신 배전함의 경우 안전관리 등을 위한 주의 표시가 미부착 되어 있어 직원 안전사고 등이 우려 되는 실정으로 부착이 필요함.

- 현황사진



통신 배전함 주의표시 미부착 현황

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○○○○○】

- 통신 배전함 주의표시 부착 필요