

일련번호	○○○-6
수령자	○○○○○

현지조치 요구서

2020년도 ○○○○○○○○에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 07. 10.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 안내표시 부착 필요

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- ○○○○○○○○은 청사의 소방 안전관리를 위해 소화기를 비치.관리하고 있으나, 4층에 비치된 소화기(1개)의 경우 안내표시가 미부착 되어 부착이 필요함.

- 현황사진



소화기 안내표시 미부착 현황

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○○○○○】

- 안내표시 부착 필요