

감사결과처분(요구)서

일련번호	20	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	감액	재정상 조치금액	6,335,000원
수감부서 (처리할 부서)	△△△△국립공원사무소 (△△△△국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . . 2020. . .

△△△△국립공원사무소 (재정상감액,, 행정상 권고, 행정상 통보)

제 목 부설주차장 순환골재 사용 확대 필요
관 계 기 관 △△△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ △△△분소 신축공사 현황

공 사 명	공사기간	주요공사내용	계약금액(원)	계 약 업 체
2020년 △△△△국립공원 △△△분소(패시브하우스) 신축공사	2020. 4. 24. ~ 10. 20.	△△△ 분소 신축	746,884,660	(주)▷▷▷▷▷▷▷▷

○ 정부는 도로 유지·보수 공사 등의 공공건설공사에 골재 소요량의 40% 이상을 건설폐기물을 처리하여 생산한 순환골재 등으로 의무적으로 사용하도록 『순환골재 등 의무사용건설공사의 순환골재·순환골재 재활용제품 사용용도 및 의무사용량에 관한 고시(환경부고시 제2017-175호)』를 개정하며, 순환골재 등의 사용을 독려하고 있음

- 순환골재는 건설공사 및 순환골재 재활용 제품 제조용 등 다양한 용도로 사용할 수 있으며, 일반적으로 순환골재는 도로공사용, 건설공사용, 주차장 또는 농로 등의 표토용으로 활용되며, 순환골재 재활용제품은 도로, 농로, 주차장 등의 아스팔트콘크리트 포장용 등으로 활용되고 있음
- 또한, 공단은 2015년 ‘△△△국립공원 공중화장실 신축공사’를 콘크리트용 순환골재(274m³) 100% 사용 시범사업으로 추진하여 정부로부터 순환골재를 재활용한 우수사례로 선정되는 등 정부 정책을 적극적으로 이행하고 있음

○ △△△△국립공원사무소는 ‘2020년 △△△△국립공원 △△△분소 신축공사’를 시행하면서 분소에 설치되는 부설주차장 486㎡(주차대수 15대)을 일반 아스콘 포장으로 계획하여 추진하고 있음

- 부설주차장의 경우 순환골재 등의 의무사용 대상에는 해당되지 않지만 부설주차장에 순환골재 활용을 확대하여 보다 경제적(사업비 6,334천원 절감 예상)*이고 자연친화적인 공사를 이행하며 정부 정책을 적극적으로 이행할 필요가 있음

* 기존 계획에 반영된 아스콘(WC-2, BB-2)을 순환아스콘으로 변경하고 자재 구입방식을 관급 방식으로 변경할 경우 6,335천원 예산 절감 기대

2. 조치할 사항

○ 재정상 감액 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 순환골재 사용 확대 등 설계변경을 통하여 공사비 6,335천원 절감

○ 행정상 권고 (단기조치: 3개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 주차장 등 공사현장에 순환골재 사용 확대 방안을 마련

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△△국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련