

|      |      |
|------|------|
| 일련번호 | 〇〇-2 |
| 수령자  | 사무소장 |

## 현지조치 요구서

2020년도 〇〇국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 05. 14.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

| 소 속   | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|-------|------|------|----|----|
| 〇〇사무소 | 2020 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : 가스경보기 및 자동 주방소화기 미설치

### (현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함.

**(위법부당내용)**

- ○○국립공원사무소에서는 ○○○분소 식당내 가스렌지를 사용하고 있으나 가스경보기 및 주방 자동식소화기가 미설치 되어 있음.

**- 현황사진**



○○○분소 식당 현황

**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○국립공원사무소】
  - 가스경보기 및 주방 자동식소화기 설치