

일련번호	△△산○○○○원-1
수령자	원장

현지조치 요구서

2020년도 △△산○○○○원에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 03. 13.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△산○○○○원	2020	현지조치	-	-

제 목 : 소방설비 보완 필요

(현 황)

- 소방방재청 「스프링클러설비 화재안전기준」제10조(헤드)에 의하면 스프링클러헤드를 설치 시 스프링클러헤드의 작동 반경 등을 고려하여 설치하도록 정하고 있음

(위법부당내용)

- △△산○○○○원은 다수의 탐방객이 생태관광, 세미나, 휴양 등 목적의 이용이 가능한 시설로서 화재로부터 탐방객의 인명과 재산을 보호하기 위해 소화설비가 적절히 설치·관리되어야 하나, 당직실 복도 및 분리수거실에 스프링클러 등 소화설비가 미설치되어 있는 등 일부 시설 보강이 필요한 실정임

- 현황사진



소화설비 설치 필요 장소(당직실 복도)



소화설비 설치 필요 장소(분리수거실)

(조치할 사항)

- 현지조치 (중기조치 : 3개월이내) 【△△산〇〇〇〇〇원】
- 당직실 복도 및 분리수거실 내 스프링쿨러 설치 필요