

감사결과처분(요구)서

일련번호	22	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○국립공원사무소 (○○○국립공원사무소)	처분(요구)일자	2020. . . 2020. . .	회신기일	2020. . . 2020. . .

○○○국립공원사무소 (행정상 시정, 행정상 통보)

제 목 정화조 설치 설계기준 이행 소홀

관 계 기 관 ○○○국립공원사무소

내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 정화조 설계현황

시설명	정화조처리대상 산정인원	설계용량	비고
○○○ 제2주차장 공중화장실	200명/일	21m ³	공사 중 2020. 6.11.~2020.10.28.

○ 「하수도법」 제34조 및 같은 법 시행령 제24조, 환경부고시 제2018-153호 (2018.09.28.)에 의거 오수처리시설의 설치대상이 되는 건축물은 건축물의 용도별 오수발생량 및 정화조 처리대상인원 산정기준에 의하여 정화조 용량을 설계하여야 하고 시설의 규모 및 처리방법에 대해서는 대통령령으로 정하는 기준에 적합하게 설치하여야 함

○ 「하수도법 시행령」 부칙(대통령령 제27496호, 2016. 9.13.) 제3조(정화조 악취물질 제거시설 설치에 관한 경과조치)에 의하면 1일 처리대상인원 200명 이상인 정화조는 악취물질 제거시설을 설치하여야 하나 무등산국립공원사무소는 ‘2020년 ○○○ ○○사 제2주차장 부대시설(공중화장실) 신축공사’를 진행하면서 정화조의 1일 처리대상 인원을 200인으로 산정하여 설계하면서 정화조 시설내 악취물질 제거시설을 반영하지 않고 공사를 진행한 사실이 있음

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 정화조 시설내 악취물질 제거시설 반영 시공

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【○○○국립공원사무소】

- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발방지 대책 마련