

일련번호	안전-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 국립공원 안전보건관리실태에 대한 특정감사(사무소 종합감사시 병행) 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 09. 01.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : 작업장 안전관리 개선 필요

(현 황)

- 공단 「안전보건관리규칙」 제4조(재해예방 책임과 의무) 제2항에 의거 사업장에서의 산업재해예방을 위해 전 임직원은 공동 책임을 가지고 노력하여야 하며 법에서 정하는 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고 이 규칙에서 정하는 제반사항이 성실히 이행되도록 하여, 근로조건을 개선하고 적절한 작업환경을 조성함으로써 임직원의 안전을 유지·증진하도록 하여야 함.

(위법부당내용)

- 본사 담당부서와 사무소의 작업장 산업안전보건 관리실태 점검 결과 아래와 같은 지적사항이 확인되어 정비가 필요함.

- 지적사항

(사무소)

- 고압가스주변 폐지 적치에 따른 화재 위험(즉시 시정)
- 영선창고 및 방재창고 물질안전보건자료(MSDS) 경고표시 부착 및 목록 작성 등 미흡
- 위험장비(기계톱 등) 안전수칙 미게시 등
- 소화기 주기적 점검 미흡(일부 소화기 미점검)

(○○산분소)

- 분소식당 가스렌지 가스감지기 및 소화기 미설치
- 물질안전보건자료(MSDS) 경고표시 부착 및 목록 작성 등 미흡
- 배전판 안전표지(감전주의) 미부착
- 소화기 주기적 점검 미흡(일부 소화충전재 정상범위 미만)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○국립공원사무소】
 - 지적사항에 대한 정비 필요