

5 무정전전원장치(UPS) 관련 계약방법 등 개선

가. UPS 유지보수 용역계약 계약방법 개선

【현황】

- 무정전전원장치(이하 ‘UPS¹⁾’ 라고 함)는 정전 등 갑작스러운 전원공급 중단 시 일정시간 동안 정상적으로 전원을 공급해 주는 장치로 UPS의 관리부서인 시설관리팀은 원내에 총 8대의 UPS를 [표 25]와 같이 운영 중에 있음.

[표 25] 원내 UPS 운영 현황

(단위: 천원)

위 치	모델명	용량	도입금액	도입년도	제조사
계		1,640Kva, 총 8대	988,523		
병원동	DEL MP	200Kva×3대(병렬형)	445,284	①'07(1대),②'11(1대),③'13(1대)	□□□□(프랑스)
검진동	HIPULSE	300Kva×3대(병렬형)	482,075	④⑤'04(2대),⑥'06(1대)	ⓂⓂⓂ(미국)
양성자동	HIPULSE	70Kva×2대(병렬형)	61,164	⑦⑧'05(2대)	ⓂⓂⓂ(미국)

【문제점】

- 병원 주요시설(수술실, 중환자실 등)의 정전사고 대비를 위한 예방 점검 및 관리 차원에서 2015년 12월부터 UPS 유지보수용역계약을 체결하여 용역업체에서 월1회 정기점검을 실시하고 있으며,
 - 물류관리팀은 동 유지보수용역계약이 국가계약법 시행령 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제2호에 바목에 의거, 해당 물품(UPS)을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우에 해당하는 것으로 판단하여 [표 26]과 같이 기존 UPS 공급업체(주)■■■■■■■■■■와 매년 수의계약을 체결하고 있음.

1) Uninterruptible Power Supply

[표 26] 기존 업체(주)○○○○○○○○ 계약현황

(단위: 천원)

구분	계약명	계약기간	계약금액	계약방법
1	무정전전원장치(UPS) 유지보수	'15-12-29-'16-12-28 (1년)	53,460	수의(공급자 정비)
2	무정전전원장치(UPS) 유지보수 계약	'17-01-01-'17-12-31 (1년)	53,460	수의(공급자 정비)
3	무정전전원장치(UPS) 유지보수 계약	'18-01-01-'18-12-31 (1년)	53,460	수의(공급자 정비)

- 그러나, 동 조항은 특정인의 기술이 필요하거나 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우에 한한 것으로 UPS 8대 중 3대(검진동)는 기존 UPS 공급업체가 국내독점공급사인 관계로 경쟁이 성립될 수 없으나 5대(검진동·양성자동)는 서울·경기권 대리점이 8곳으로 경쟁이 성립될 수 있는 바, 경쟁이 가능한 물품은 분리발주하여 입찰 추진을 검토할 필요가 있고,
- 분리발주하여 입찰 추진 시 [표 27]과 같이 현재 유지보수 계약 금액보다 비용을 절감할 수 있을 것으로 추정됨. (단, 입찰참여 업체수, 투찰가 등에 따라 절감액은 달라질 수 있음)

[표 27] UPS 유지보수 계약 가격 비교

(단위: 천원)

구 분	계약금액	견적금액*	
	₩○○○○○○	₩■■■■■■	▲▲▲▲▲▲
견적금액 (A+B)	53,460	30,440	40,272
■■■■ (A) (200Kva×3대)	22,440	좌동	좌동
ⓂⓂⓂ (B) (300Kva×3대, 70Kva×3대)	31,020	8,000	17,830
계약금액-견적금액(차액)	-	23,020	13,188

* ○○○○○○의 ■■■■(200Kva×3대) 유지보수 계약금액 적용 시 견적총액

- UPS 유지보수용역 외에도 부품 교체 등 일체 계약을 기존 제품 호환 및 독점공급 등의 사유로 기 납품업체와 수의계약을 반복하여 업체 간 가격경쟁(입찰)을 통한 예산절감 도모가 어려운

구조적 문제가 발생하고 있어

- UPS 유지보수용역 계약금액을 타기관과 비교한 결과, [표 28]과 같이 UPS 도입금액 대비 유지보수금액 비율(5.4%), Kva당 단가(32천원)가 타 기관 대비 높은 것으로 나타남.

[표 28] 타기관 UPS 유지보수 계약금액 현황

*17~18년 기준

(단위: 천원)

구 분	국립암센터	●●●●●	▨▨▨▨▨▨▨	□□□
계약방법	수의(독점)	입찰후 수의	입찰	입찰
품목/수량	외산(8대)	외산(10대)	국산+외산(8대)	국산(5대)
총 용량(Kva)(A)	1,640	2,600	910	1,200
장비도입금액(B)	988,523	-*	552,000	1,334,200
유지보수금액(C)	53,460	67,950	19,413	37,000
요율(C/B)*100*	5.4%	2.95%	3.5%	2.8%
Kva단가(C/A)	32	26	21	31

* 외산 장비 평균 유지보수 요율은 장비도입금의 3~5%(최대8%)²⁾

† 장비도입금액 대신 유지보수금액과 요율만 공개

- 아울러, 유지보수 계약내용(과업범위)을 [표 29]와 같이 타 기관과 비교한 결과, 정밀점검 추가, 무상부품 금액범위 조정 등 현 유지보수 계약내용(과업범위)의 보완이 필요할 것으로 사료됨.

[표 29] 타기관 UPS 유지보수 계약내용(과업범위)

구분	국립암센터	▨▨▨▨▨▨▨	◇◇◇◇◇	●●●●●
유지보수 사항	월1회정기점검 긴급점검	매월 2회 정기점검 년1회 특별점검	월2회 정기점검 축전기 분기1회 이상 년2회이상정밀점검	월2회정기점검 년1-2회정소
무상부품	월 유지보수료 10)(45만원)이내	유지보수에 소요되는 일체의 비용은 계약업체 부담 (부품가격 대당 30만원 초과 개별부품단가 10만원 초과 제외)	월 용역료 이내	간단한 부품수리 및 교체는 계약자 부담으로 무상(천만원대 이상 유상)

2) 한국정보화진흥원(구 한국전산원) “공공부문 하드웨어 유지보수 대가기준 수립을 위한 연구” (2005.12.31.) 중 2) 미래부 및 한국네트워크산업협회 추산 국산 평균 2~3%, 외산 3~5%, 최대 8%

- 이에, 감사팀은 물류관리팀의 UPS 유지보수 계약과 관련하여 일상 감사 의견서(감사팀 2018-149('18.2.7)호)를 발부하여 향후 입찰 가능 여부, 계약금액 및 과업내용 범위의 적정 여부를 검토·보완하여 계약을 추진하도록 통보하였고,
- 물류관리팀은 감사의견을 수용하여 타업체 가격비교, 계약내용(과업 범위) 조정 등 검토를 거쳐 2019년 UPS 유지보수 계약을 분리발주하여 입찰 진행(2018.11~) 중에 있음.

【조치사항】

- 물류관리팀장은,
 - 계약업무 추진 시 경쟁이 가능한 경우, 수의계약 대신 경쟁입찰을 추진하여 예산절감을 도모하기 바랍니다. (통보)
- 시설관리팀장은,
 - 향후, UPS 도입 및 교체 시 가격경쟁이 가능한 다수 공급자 제품의 도입을 검토하기 바랍니다. (통보)