

감 사 실

시 정

제 목 신축사옥 하자관리 절차 준수 부적정

부 서 명 ●◎지사, ◇◆▲▽지사, ◇◆▲▽지사

내 용

공단은 신축사옥의 품질과 안전을 유지하고, 시공사의 하자담보책임기간 이후에 하자가 확인되지 않도록 하자관리 준수사항을 정해 주기적으로 하자를 점검하고 있다.

『국가를당사자로하는계약에관한법률 시행령』제61조(하자검사) 및 제60조(공사 계약의 하자담보책임기간), 「부지매입 및 사옥신축 업무처리 기준」에 따라 하자담보 책임기간 중 연 2회 이상 하자검사를 실시하고, 검사 후에는 하자에 대한 하자검사조서와 하자보수관리부를 작성·비치하여야 하며, 하자내역은 시공사에 반드시 보증기간내 하자보수를 청구하여야 한다.

그런데, ●◎지사는 준공 후 하자에 대한 하자검사조서와 하자보수관리부를 작성하지 않았고, ◇◆▲▽지사 및 ◇◆▲▽지사는 준공 후 하자에 대한 하자검사조서를 작성하지 않고 하자보수관리부를 작성하였다.

하자검사조서를 작성하지 않음에 따라 입회자(시공사)의 확인 없이 하자로 관리하였고, 또한 하자보수를 공식문서로 시공사에 통보하지 않고 구두로 요청하여 하자보수 청구에 대한 명확한 증거를 확보하지 않아 하자보증기간에 대한 시공사와 마찰이 발생할 우려가 있다.

※ 하자보수관리부에 하자담보책임기간 1년 미만 미처리 건은 확인되지 않음.

【조치할 사항】 ●◎지사장, ◇◆▲▽지사장, ◇◆▲▽지사장은

신축사옥의 하자는 절차를 준수하여 하자보수를 청구함으로써 하자담보책임기간에 대한 시공사와의 마찰이 발생하지 않도록 하자보수관리를 철저히 하시기 바랍니다.(시정)