

연번: 20

감 사 실 권 고

제 목 우수배수관 설치에 관한 사항

부 서 명 ▼▲△□원실

내 용

강우 또는 강설 시에 건물 옥상의 빗물 등이 지상으로 유도되도록 벽면에 우수배수관을 설치한다.

그런데 ▲△지사 신축사옥의 경우, 건물 우측 벽면 및 정문 좌측기둥, 건물 뒤 지상주차장 부근에 설치된 우수배수관은 빗물 등이 지상의 보도로 직접 흐르도록 설치되어 통행에 불편을 초래하고, 미관을 해치며, 또한 직원은 물론 외부인이 통행하는 장소로 특히 겨울철에 보도가 얼어붙을 경우 안전사고의 위험이 있다.

건물우측(자격부과부 뒤)



정문 좌측 기둥

건물 뒤 지상주차장 부근



【조치할 사항】 ▼▲△□실장은

원활한 배수와 더불어 통행의 불편을 해소하고 겨울철 안전사고 예방을 위하여 보도로 빗물 등이 흐르지 않도록 우수배수관을 지하로 매립하는 방안 등을 검토하시기 바랍니다.(권고)