

감 사 실 권 고

제 목 신축사옥 하자관리에 관한 사항

부 서 명 ○●◎◇원실

내 용

공단은 이미지 제고와 고객만족을 실현하고 내부 직원들이 쾌적한 환경에서 업무할 수 있도록 사옥을 신축하고 있다.

신축사옥은 준공단계에서 시공사, 지역본부 및 지사 상호간에 인계.인수서를 작성하게 되며 인수자인 지사는 인수 후 신축사옥의 하자부분을 포함한 모든 부분을 관리하게 된다.

『국가를당사자로하는계약에관한법률시행령』제60조(공사계약의 하자담보책임기간), 제61조(하자검사) 및 공사계약일반조건 제35조에 따라 목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날부터 1년 이상 10년 이하의 범위에서 공정별 하자보수책임기간을 정하며, 하자담보책임기간 중에 연 2회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하고, 하자검사 후에는 하자검사 조서 및 하자보수관리부를 작성하여야 한다.

그런데 지사의 사옥 담당자는 신축 공정의 구분이 어려워 발생한 하자를 공정별 정해진 하자보수책임기간의 적용이 곤란하며, 건축물에 대한 전반적인 전문적인 지식이 부족하여 하자에 대한 명확한 기준 설정이 어려워 하자검사를 정확히 수행하기가 곤란하므로 시공사와의 협의과정에서 하자가 누락되는 경우도 발생할 수 있다.

이로 인하여, 「15년 사옥신축 건립 추진실태 기획감사 결과」“신축사옥 완공 후 합동하자 점검에 관한 사항”으로 신축사옥 인계.인수 후 1년 이내에 지역본부와 지사 합동으로 종합 하자점검을 실시하여 적기에 하자보수가 완료될 수

있도록 각 지역본부에 통보한 바 있으나, 적정한 합동점검이 이뤄지지 않고 있는 실정이다.

〈◎◇본부 합동하자점검 현황〉

연번	지사명	준공일	합동점검(예정)일	점검결과	비고
1	◎◇	'00.00.00.	'00.00.00.	미실시	
2	○●◎◇	'00.00.00.	'00.00.00.	점검완료	준공 후 1년 초과
3	○●◎◇	'00.00.00.	'00.00.00.	점검완료	

【조치할 사항】 ○●◎◇실장은

신축사옥의 하자가 적정하게 관리될 수 있도록 신축사옥 지사 담당자의 정기적인 교육 등 하자관리에 대한 본부 및 지역본부 차원의 효율적인 지원방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)