

연번: 12

감 사 실 권 고

제 목 정전사고 사전예방에 관한 사항

부 서 명 ■△지사

내 용

■△지사는 '00.00월 준공되어 주요시설(재해복구센터)이 입주되어 있는 건물로 전기·미화·경비 등 건물관리를 용역업체에 위탁하여 관리하고 있고, 정전사고를 대비하여 UPS(5대)는 주요시설, 발전기(1대)는 일반시설(주요시설 포함)로 각각 구분 연결되어 비상 운영되고 있다.

그런데 '00.00.00. 00:00~00:00까지 00분간 한전에서 인입되는 전력이 단전되는 사고가 발생 되었으나, 24시간 운영되는 주요시설(재해복구센터)은 UPS(무정전 전원장치)와 연결되어 정상 가동되었고, 일반시설로 구분된 사무실, 소방, CCTV 등은 전력이 수초간 2회에 걸쳐 단전과 정상 인입이 반복되는 과정에서 ATS(자동전환 스위치)가 정상 작동되지 않아 단전시간 동안 일반시설은 비상발전기가 가동 되지 않았다.

이와 같이 한전에서 공급되는 전력의 단전사고 발생시 ATS(자동전환 스위치)의 오류에 의한 미 작동으로 비상발전기에서 발생하는 전력을 시설 내로 공급하지 못할 경우 보안·화재 위험 등에 심각한 위기 상황이 초래 될 우려가 있다.

【조치할 사항】■△지사장은

주요시설(재해복구센터)이 속해 있는 신축사옥의 단전사고 발생 가능한 문제점을 예방하도록 ATS(자동전환 스위치) 주기적으로 점검하고, 자체 정전사고 대응 매뉴얼, 용역 및 상주 직원 교육 등의 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)