

감 사 실

통 보

제 목 하자보수 발생에 관한 사항

부 서 명 ○○○지사

내 용

신축사옥의 품질과 안전을 유지하고, 공사업체의 하자담보책임기간 이후에 하자가 발견되지 않도록 하자관리 준수사항을 정해 주기적으로 점검하고 있다.

○●◆◆부-0000호(2000.0.00.) 「공단사옥 공사에 대한 하자관리 철저 안내」에 따라 하자담보책임기간내 연2회 이상 하자점검을 철저히 하여야 한다.

그러나 ○◇지사는 3층 건강운동교실 남자 샤워실내 타일 균열 발생과 지사내 입구 인도(시각 장애인 점자판 부위) 보도블럭의 지반침하 등 하자가 진행 중임에도 하자보수 요청을 하지 않았거나, 시공사에 하자보수를 요청하였는데도 보수가 완료 되지 않았다.

< ○◇지사 하자 진행 내역 >

구분	하자내용
출입구	지사내 입구 인도 보도블럭 부위 지반침하 중
3층	건강운동교실 남자 샤워실내 타일 균열
계단	2층과 3층 출입계단 벽체 누수 진행(보수 요청 중)
지하 기계실	창고 천정 배관 선로 벽체 부위 누수 진행
지사 전체	우수배관 하부 빗물받이 미시공에 따른 방수처리 부위 등 손상 우려

【통보할 사항】 ○◇지사장은

하자검사를 철저히 조사하여 보수조치하고, 현재 진행되는 하자보수도 조속히 완료조치하시기 바랍니다.(통보)