

감 사 실 시 정

제 목 오수함 설치에 관한 사항

부 서 명 ▽▲△■원실

내 용

하수도법 제34조(개인하수처리시설의 설치)에 따라 오수를 배출하는 건물 시설 등을 설치하는 자는 단독 또는 공동으로 개인하수처리시설을 설치하여야 하며 그 시설 및 시설물의 재질은 규격과 재질에 맞게 설치하여 안전사고를 예방하여야 한다.

그러나 △▽지사는 하수처리시설 중 오수시설 관리를 위한 오수함을 △▽사옥 앞 공단 소유 인도에 설치하면서 강도가 약한 플라스틱 재질의 오수 맨홀 뚜껑을 설치하여 파손 우려가 있고, 맨홀 뚜껑이 가볍고 잠금장치가 없어 누구든지 맨홀 뚜껑을 열수 있어 추락으로 인한 안전사고 발생이 우려된다.

< 오수시설 맨홀 설치 현황 >



※ 오수맨홀 가로(40cm), 세로(50cm), 깊이(160cm)

【조치할 사항】 ▽▲△■실장은

오수함 맨홀의 시공사항을 재검토 후 안전사고 예방을 위해 맨홀 뚜껑 재설치 방안을 마련하여 추진하시기 바랍니다.(시정)