

연번: 5

감 사 실 통 보

제 목 설계도서 납품 시 확인업무에 관한 사항

부 서 명 ●◎지역본부

내 용

사옥건축 실무 제2장 설계 및 건설사업관리, 다. 설계용역 진행 절차에 따라 사옥건축 설계 시에는 중요사항의 누락이나 오류가 발생하지 않도록 사전 설계검토 과정을 거쳐 설계업체의 납품사항에 대해 상세히 검토하고 수정 요구 하여야 한다.

◇◆지사는 사전 설계 검토 시 상세히 관련 공정내용을 검토하지 못함으로 인하여 다음과 같은 준공 후 불편사항이 발생하였다.

- 민원인 주출입구 자동문을 단문형으로 설치하고 민원인이 이용하지 않는 수동문을 양문형으로 설치하여 민원인 출입 시 불편이 초래함.
- 사무실 내 바닥 시스템박스(전원 및 랜선연결박스) 위치가 직원들의 좌석 옆에 위치하여 근무 시 불편 발생
- 장애인 주차구역의 경우 주차공간 양편으로 여유공간이 확보되어야 하나 한 방향만 구획되어 민원주차 불편을 초래함.



【조치할 사항】 ◆■지역본부장은

사옥 건축이후 발생한 민원 불편사항에 대해 조속히 개선방안을 검토하고 향후 설계 설명회 시 검토 목록을 공종별로 세분화하여 사전 점검하시기 바랍니다.(통보)