

통 보

[5]

제 목 실효성 있는 사옥 전기안전점검 방안 강구 필요

소관부서 ○○○○지사

구 분 시설 분야

내 용

공단은 각 사옥별 전기안전관리자를 선임하고, 생명과 재산을 보호하기 위하여 전기설비운용에 관한 고시를 준수하고 있다.

「전기안전관리자의 직무에 관한 고시(산업통상자원부 고시 제2016-16호, 2016.01.29.)」 제2장 전기설비 안전관리 제3조(안전관리규정의 작성)에 따라 전기안전관리자는 전기설비의 일상점검, 정기점검, 정밀점검의 절차, 방법 및 기준에 따라 안전관리규정을 작성하고, 점검의 종류에 따른 측정 주기 및 시험항목 예시를 참고하여 점검계획에 따른 점검을 실시하여야 한다.

이에, ○○○○지사의 사옥 전기안전점검 실태를 확인한 결과, 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」에 의거 ○○○○지사는 자체 수립한 안전관리지침에 따라 전기안전점검을 주기적으로 실시하고, 그 점검결과를 바탕으로 설비보완 등을 시행해 오고 있었다.

다만, 전기안전점검의 내용적 측면에서 아래 <표>에서와 같이 점검자의 안전확보를 위한 안전장구의 구비, 전문 계측장비에 의한 정확한 전기안전 측정 등은 부족한 실정인 바, 전기안전점검 활동의 실효성을 높이기 위한 개선책이 필요하다 판단된다.

[표] 전기안전점검 시 필요한 필수 안전장구, 전문계측장비

구분	필수 장구·장비	장구·장비의 기능
안전장구	절연화	• 지면과 인체와의 전기의 흐름을 차단하여 감전으로부터 신체를 보호(절연신발, 피복 등)
	활선접근경보기	• 활선(특고압선로)에 안전거리 이상으로 접근하면 경보음을 발생시키는 안전장비(안전모에 연결)
계측장비	누설전류계	• 누설전류를 측정하는 장비
	절연저항계	• 절연저항수치를 측정하여 절연상태의 위험도를 나타내는 전문장비

조치할 사항 이사장(○○○○지사장)은 사옥 전기안전점검이 실효성 있게 수행될 수 있도록 전기안전장구 구비, 전문계측장비 활용 점검 등에 대한 합리적인 방안을 강구하시기 바랍니다.(통보).