

「2020년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

— □□권역 사옥 —

2020. 6.

1. 모범사례

인접건물의 화재 확산 방지 및 ○○사옥 보호

□□지사 ♣♣직 △급 ○○○

1 추진배경

- 퇴근시간에 ○○사옥과 인접한 오피스텔(★★ 빌딩) 상가에서 실외기 냉매가스 폭발을 원인으로 한 대형화재 발생*

* 2017. 1. 16.(월), 18:10분경

- 소방차 출동 전(前) 공단 직원의 소화전 방사 등 빠른 초동대처로 인명피해 방지 및 사옥 재산보호

2 추진과정

- 폭발과 화염을 보고 사옥 1층으로 내려와 소화전함을 개방하고 밸브를 열어 소화전설비(관창 및 노즐)을 꺼낸 후 옆 건물 ★★ 빌딩의 화재 지점으로 접근하여 초동소화(살수) 시작
- 단독으로 소화전 살수를 시작하고 약 10분~15분 후 소방대원들이 도착하였고, 이후 약 20분간 추가 살수 후 현장에서 철수
- 화재 건물은 열에 약한 가연성 소재의 외장재(드라이비트)로 화재 시 많은 연기가 발생함에도 그 많은 연기를 마시면서 드라이비트에 불이

불지 않도록 지속적으로 소화전을 화염 및 외장재 등에 방사하여 대형 인명 사고를 방지하고 사옥 재산을 보호

	
YTN 방송 내용	화재 발생 구역

3 추진성과

- 대형화재 발생과 초동대처(소화전 방사)를 목격한 ★★ 건물 관리소장 및 주변 사무실(☆☆) 대표 분들께서 소방관 현장 확인 방문 시 증언 및 추천으로 “○○소방서장 표창장” 수상
- ○○사옥 입주사 및 인근주민 등에게 국민연금 직원들은 어떠한 난관에서도 적극적인 업무를 한다는 인식과 공단 이미지 제고에 기여