

「2020년도」

사 옥 감 사 결 과 보 고 서

— □□권역 사옥 —

2020. 6.

1. 모범사례

사옥 전기 계약전력 변경을 통한 예산절감


☆☆지역본부 ☞☞직 △급 ○○○

1 추진배경

- ○○사옥의 월 사용전력량이 사옥 내 전기 사용설비 용량 및 계약 전력량의 수용범위에 여유가 있어 초과요금이 발생하지 않는 범위에서 기본요금에 대한 재산정 필요
- 전기요금(기본요금)이 계약전력량으로 부과되어 실제 사용량에 비해 과다 청구되고 있어 예산절감 방안 모색

2 추진과정

- ○○사옥의 전기요금 부과 내역을 바탕으로 전력사용량과 계약전력량 비교 분석
- ○○사옥 Peak시간대 실제 전력사용량이 계약전력량과 큰 차이 발생 확인
- 2019. 6월 한국전력공사(○○지사)에 ○○사옥 계약전력량 변경신청(250kW→100kW)
- 추진절차



3 추진성과

○ 계약전력 변경에 따른 기본 전기요금 절약으로 예산절감에 기여

구 분	계 약 전 력 (kW)		절 감 전 력 (kW) (C=A-B)	kW 당 기 본 요 금 (D)	월 절 감 액 (E=C×D)	연 간 절 감 액
	변경전(A)	변경후(B)				
○○사옥	250	100	150	6,040원	905,520원	10,866,240원