

감사결과 처분요구서

처분요구 번호	2016-117	처분요구일자	2016. 12. 29.
처 분 종 류	시정, 권고		
관 계 부 서	□□□□□처(○○○○팀)		
제 목	승강기 점자표지판 설치 및 점자표시 부적정		

지 적 내 용

□□□□□처(○○○○팀)은 ‘직제규정시행세칙’에 따라 승강설비/탑승교 운영 및 유지보수업무 등을 총괄하여 담당하고 있다.

승강기는 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 등¹⁾에서 규정하고 있는 설치기준에 따라 승강기 조작반, 통화장치 등에 점자표지판을 부착하여야 하며 승강기 버튼의 점자 문구는 KS 규격 ‘엘리베이터용 점자 표시(KS B6895)에 준하도록 되어 있다. 또한, 담당부서에서는 승강기 시설에 부착한 점자표지판에 오류가 없는 지 확인하고 점자표지판 탈착 또는 마모여부 등을 정기적으로 점검하여야 한다.

따라서, □□□□□처(○○○○팀)은 승강기 조작반, 통화장치 등에 점자표지판을 부착하면서 설치기준에 부합하도록 설치하고, 점자표지판의 점자 표시 오류나 점자표지판 상태를 점검해 시각장애인의 이용에 불편이 없도록 관리해야 했다.

그런데, 이번 교통약자 특정감사기간 중 승강기 점자표지판 부착 설치·운영실태에 대한 현장 점검 결과, [표]와 같이 승강기 조작반 및 통화장치에 점자표지판이 부착되어 있지 않거나 탈착되어 있었고 실제 승강기 이용정보와 다른 내용의 점자표지판이 부착되는 등 승강기 점자표지판 및 점자표시에 문제점이 확인되었다.

1) 교통약자의 이동편의 증진법 시행규칙 별표1. 이동편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에관한법률 시행규칙 별표1. 편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준, 시각장애인용 편의시설 설치 매뉴얼(한국시각장애인연합회)

<표. 승강기 점자표지판 설치·운영실태 점검결과>

구 분	내 용
점자표지판 부착/관리	• 승강기 257대(승객용)중 45대 59개소의 승강기 조작반, 통화장치에 점자표지판이 부착되어 있지 않거나 탈착되어 있어 시각장애인 이용 불편
점자표시	• 점자표지판이 설치된 승강기중 16대 18개소의 점자표시 오류로 점자 해석 불가 및 실제 이용정보와 다른 내용의 점자표지판 부착으로 시각장애인 이용 불편 • 일부 점자표지판 점자가 영문점자 약어로 표시되어 있거나 혼동이 되는 약어사용으로 시각장애인 승강기 이용정보 인지 곤란 * 약어로 사용된 영문점자 : OPN(개) / SHUT(폐) / ALM(호출)

그 결과, 시각장애인의 승강기 이용에 불편을 초래하고 이용안전에 저해가 되고 있다.

조치할 사항

① 사장(□□□□□처장)은 관련 법규의 설치기준에 부합하도록 승강기 조작반 및 통화장치에 점자표지판을 부착하시고, 점자내용 해석이 불가하거나 실제 이용 정보와 다르게 부착된 점자표지판은 올바른 점자표지판으로 교체하시기 바라며(시정),

② 승강기 점자표지판에 표기된 영문점자 약어의 적정성에 대하여 시각장애인 연합회 또는 시각장애인편의증진센터 등 전문기관의 자문을 시행하거나 시각장애인의 점자 인지도 조사 등을 통해 시각장애인의 점자인지에 어려움이 없도록 하시고, 점자표지판 탈착, 점자표지판 내용오류, 점자표지판의 점자 소실 및 마모 여부 등을 정기적으로 점검할 수 있도록 점자표지판 관리방안을 마련하여 시각장애인의 승강기 이용에 불편이 없도록 하시기 바랍니다.(권고)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략