

현지조치(시정)사항 통보서

처분요구 번호	2016-45
수 신	정보통신처, 교통운영처
제 목	예비품 및 자재 창고 소화기 추가 배치

지 적 내 용

2016년도 동절기 화재예방 및 제설 등에 대비한 공항운영 대응체계 점검을 시행한 결과 고가의 예비품 및 자재 등을 보관하고 있는 창고에 소화기가 배치되어 있지 않거나, 배치된 소화기 수량이 충분치 않아 화재 발생시 중요 자산의 소손이 우려되어 현지조치(시정) 통보



정보통신처 예비품 창고(예시)
【소화기 미배치】



교통운영처 자재창고(예시)
【소화기 배치 수량 부족】

조치할 사항

화재발생시 즉시 화재를 진압하여 피해를 최소화 할 수 있도록 예비품 및 자재 보관 창고의 소화기 배치 현황을 확인하여 소화기 추가 배치 등의 조치를 취하여 주시기 바랍니다.

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2016년 12월 22일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 11월 23일

감사반장 김상일 (인)