


현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2018(현)-172		
수신	인천공항운영관리(주)	운영사업소	
제목	직원 휴게소내 할론 소화가스시설 설치 부적절		

지 적 내 용

직원 휴게소내 부적절한 장소에 할론 소화가스시설 설치



조치할 사항

- 직원 휴게실내 소화용 가스시설을 설치하여 가스누출 등 위해요소 발생이 우려되므로 가스시설 이설 또는 휴게실 이전 등 안전조치 필요

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지 조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일 내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2018년 9월 18일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2018년 9월 10일

감 사 반 장

(인)