

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-058	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	통보		
관계부서	□□□□□□(■□□□□□(■□□□□□))		
제 목	부대건물 자체점검 관리 미흡		

지 적 내 용

□□□□□□(■□□□□□)은 ○○○○○○○○○○와 “ㄷㄷㄷㄷ시설 유지관리” 용역을 체결하여 부대건물의 전력 및 소방 전기시설에 대한 운전, 유지 보수, 자체점검 등의 과업을 수행하게 하고 있다.

공항관리청사 등 부대건물 소방시설에 대해 관련 법규에 따라 자체점검을 시행하여야 하며 ○○○○○○○○○○는 자체점검 결과를 ■□□□□□에 문서로 보고하고 있다

또한, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ(現소수소수)은 「소방시설물 관리·운영 강화계획(‘19. 5)」을 수립하여 자체점검의 내실화 및 점검 강화를 요청하였으며, ■□□□□□은 부대건물의 전력시설에 대한 담당부서로서 ○○○○○○○○○○가 시행하고 있는 자체점검에 대한 업무의 적정성을 확인하고 관리할 의무가 있다.

그런데, ○○○○○○○○○○의 부대건물에 대한 2019년, 2020년 자체점검 결과를 확인한 결과, 공항관리청사의 비상전원 항목 및 배전변전소 등 부대건물의 비상조명등 항목의 점검결과가 미비한 점이 확인되었다.

■□□□□□은 ○○○○○○○○○○로부터 자체점검 결과를 문서로 보고받고 있으나 상기의 미비사항을 확인하여 관리 및 조치하지 못했고, 이로 인

해 자체점검 결과에 대한 신뢰성 저하가 우려된다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□□(■□□□□□)은 점검결과를 명확히 표시하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(□□□□□□장)은 ○○○○○○○○○○가 자체점검을 철저히 시행하도록 자체점검 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원회

직인생략