

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-057	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	통보		
관계부서	□□□□□(■■■■■■■■■)		
제 목	공항관리청사 자체점검 관리 미흡		

지 적 내 용

□□□□□(■■■■■■■■■)는 ○○○○○○○○○○와 “T1지역 ㄹㄹㄹㄹ시 스텝 운영 및 유지관리” 용역을 체결하여 부대건물의 기계 및 소방시설에 대한 운전, 유지보수, 자체점검 등의 과업을 수행하게 하고 있다.

공항관리청사의 소방시설에 대해 관련 법규에 따라 자체점검을 시행하여야 하며 ○○○○○○○○○○는 자체점검 결과를 ■■■■■■■■에 문서로 보고하고 있다.

또한, ㄹㄹㄹㄹㄹㄹ(現ㄹㄹㄹㄹ)은 「소방시설물 관리·운영 강화계획(‘19.5)」을 수립하여 자체점검의 내실화 및 점검강화를 요청하였으며, ■■■■■은 청사의 기계시설에 대한 담당부서로서 ○○○○○○○○○○가 시행하고 있는 자체 점검에 대한 업무의 적정성을 확인하고 관리할 의무가 있다.

그런데, ○○○○○○○○○○가 ‘20년 8월 시행한 공항관리청사 비상승강기 승강장 제연설비(이하 ‘제연설비’)에 대한 자체점검시 제연구역 출입문 및 원격 관련 기능 점검이 미흡한 점이 확인되었다

한편, 공항관리청사에는 확산형 소화기 2대가 소화기 보유현황에 미반영 되

었고, 청사 내 완강기 19대에 대한 외관점검 시행이 미흡한 점이 확인되었다.

■■■■■은 ○○○○○○○○○○로부터 자체점검 결과를 문서로 보고 받고 있으나 상기의 미비사항을 확인하여 관리 및 조치하지 못했고, 이로 인해 자체점검 결과에 대한 신뢰성 저하가 우려된다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□(■■■■■■■■■)은 관련 부서(건축, 전기)와 협의하여 합동으로 점검을 충실히 시행하며 자회사의 보고사항을 철저히 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

사장(□□□□□장)은 ○○○○○○○○○○가 자체점검을 철저히 시행하도록 자체점검 관리강화 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원회

직인생략