

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020 - 069	처분요구일자	2020. 10. 19.
처 분 종 류	경고, 시정, 개선		
관 계 부 서	○○○○○○○○○○○○○○○○○○		
제 목	부대건물 피난기구 자체점검 소홀		

지 적 내 용

○○○○○○○○○○○○○○는 “T1지역 **공급시스템 운영 및 유지관리” 및 “T2 지역 **시설 유지관리” 용역 계약 및 관련 법규에 따라 공항관리청사 , 제2 계류장 관제소 등 부대건물의 기계시설 등에 대한 유지보수 및 자체점검 과업을 시행하고 있다.

그런데, ○○○○○○○○○○○○ “T1지역 **공급시스템 운영 및 유지관리”용역은 공항관리청사(동관,서관)의 ‘피난기구’인 완강기 19대에 대한 외관점검 수행이 미흡하였고, 완강기 매뉴얼에서 요구하는 연2회 로프 작동시험을 시행하지 않아 완강기의 정상 동작여부를 담보할 수 없는 상태이다.

또한, ○○○○○○○○○○○○는 제2계류장 관제탑의 완강기 3대에 대해 소관 부서 부재의 사유로 T2 개항 이후 자체점검이 미흡하여 점검결과와 신뢰성을 저하시키는 결과를 초래하였다.

관계부서 및 해당부서 의견

○○○○○○○○○○○○○○는 공사 담당부서와 협의하여 완강기 담당부서 지정 후 조속히 자체점검을 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○○○○○○○○○○ 사장은 청사(동관, 서관) 완강기에 대한 자체점검을 소홀히 하는 등 성실의무를 위반한 관련자를 「인사규정」에 따라 ‘경고’ 조치 하시기 바랍니다. (경고)
- ② ○○○○○○○○○○○○ 사장은 완강기에 대한 자체점검을 즉시 보완하여 시행하시기 바랍니다. (시정)
- ③ ○○○○○○○○○○○○ 사장은 완강기 제조사의 매뉴얼에 따라 완강기 점검 방법을 유지관리절차에 반영하여 적정하게 유지관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직 인 생 략