

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2020-056	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	통보		
관계부서	□□□□□(■■■■■)		
제목	소방자체점검 관리체계 개선		

지적내용

□□□□□(■■■■■)는 소방시설 자체점검 및 대외기관 소방검사 총괄수검 업무를 담당하면서, 관련 법규에 따라 시행한 공항 내 특정소방대상물의 소방시설 자체점검 결과를 소방서에 제출하고 있으며

소방대 운영용역(現 ■■■■■ 공항소방대)에서는 소방안전관리자의 업무를 지원하면서, 소방계획 수립 및 개정 시행관리, 소방시설·피난시설에 대한 순찰 점검 및 정비 지도에 관한 사항, 피난층 및 피난시설 위치와 피난경로 등을 포함한 피난계획 수립에 관한 사항, 자체점검 지원 등의 업무를 담당하고 있다.

【표1】 소방시설 작동기능점검 프로세스



따라서, □□□□□(■■■■■)에서는 소방시설 등에 대한 총괄관리부서로서 인천국제공항내 설치된 소방시설의 정상적인 기능 확보를 위하여 각각의 소방시설 관리부서에서 정상적인 업무활동을 하는지 확인할 필요가 있다.

그런데, 2019년, 2020년 자체점검 결과를 살펴보면 □□□□□에서는 제연구역 출입문 및 원격 관련 기능 등의 점검이 미흡하였고, □□□□□ 등 부대건물은 비상조명등의 점검이 미흡한 상태였으며, 피난기구인 완강기에 대한 점검 및 관리상태가 미흡한 상태였으나, 총괄부서로서 추가 확인이나 보완 요구 등을 하지 않고 있다.

그 결과, 소방시설 등에 대한 자체점검 결과의 신뢰성 저하가 우려된다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□(■■■■■)은 자체점검이 시설 부서에서 시행하도록 방침이 수립되었으므로 시설 부서에서 점검결과에 대해 확인하는 것이 타당하다고 의견을 제시하였으나, ■■■■■은 직제상 소방점검을 총괄 및 수검하는 부서로서 인천공항 소방 자체점검 결과의 신뢰성 확보를 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.

조치할 사항

사장(□□□□□장)은 소방시설 자체 점검결과와 신뢰성을 높일 수 있도록 피난시설 및 방화시설의 순찰점검, 소방훈련시 작동기능 시험여부를 확인하거나, 각 시설부서에서 시행하는 점검결과에 대해 특이사항이 발견되는 사항에 대해서는 추가 점검 등을 시행할 수 있도록 프로세스 개선 등의 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인 생략