

감사결과 처분요구서

조치할 사항

처분요구번호	2020-054	처분요구일자	2020.10.19.
처분종류	개선		
관계부서	□□□□□(■■■■■■■)		
제 목	피난안전구역 인명구조기구 관리개선		

사장(□□□□□장)은 인명구조기구에 대한 관리 강화를 위해 관리대장 작성 등 절차를 정비하시기 바랍니다. (개선)

지 적 내 용

인천국제공항공사 상임감사위원회

직 인 생 략

□□□□□(■■■■■■■)는 「초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리에 관한 특별법」 시행규칙 제14조에 따라 제2여객터미널 및 제2교통센터 피난안전구역 내 설치된 인명구조기구(공기호흡기, 방열복, 인공소생기, 방독면, AED)의 점검 및 보수 등 유지관리 업무를 담당하고 있다.

이러한 인명구조기구에 대한 유지관리 업무를 수행 시에는 관리대장을 작성하여 장비번호, 고장 및 장애, 부품 교체 내역, 법정검사 내역 등을 종합적으로 기록 관리하는 것이 타당하다.

그런데, ■■■■■■은 상기 인명구조기구에 대해서 정기 점검 및 유지보수를 시행하고는 있으나, 기기별 유지보수 관리대장을 기록 및 유지하고 있지 않아 부품 교체, 법정검사 등 유지보수 이력을 확인하는 것이 어려운 상태이므로 효과적인 유지관리를 위해서 이에 대한 개선이 필요하다.

관계부서 및 해당부서 의견

□□□□□(■■■■■■■)은 별다른 의견을 제시하지 않았다.