

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2020(현) - 088 ~ 090
수 신	▷처(▶ 팀, ♠ 팀, ♣ 팀)
제 목	고압가스 사용 미신고 등 (총 3건)

지 적 내 용

2020년 혹서기 폭염 대응, 안전 관리, 코로나-19 대응 등에 대한 현장 안전감찰(특정감사)을 시행한 결과 불임과 같은 미비사항이 발생되어 현지조치(시정) 통보함

조치할 사항

아래 불임의 건별 지적사항에 대하여 즉시 시정(원상복구 및 보완조치 등) 조치하여 주시기 바랍니다

불임 : 건별 지적내용 및 조치할 사항

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지조치 할 것을 요구하니, 빠른 시일 내에 조치하고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 **2020년 8월 31일까지** 회신하여 주시기 바랍니다. (조치에 1개월 이상 소요시에는 조치계획을 수립하여 회신하고 조치 완료후 결과 회신할 것)

2020년 7월 31일

감 사 반 장 A(인)

직인 생략

요구번호	2020(현) - 088	(▶ 팀)
지적사항	고압가스 사용 미신고 등(ㄴ공사) - 고압가스를 사용할 경우 고압가스 안전관리법에 따른 사용신고가 필요하며, 위험물저장소 시건장치 미흡	
조치사항	- 관련 법규(「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제46조)에 따라 특정 고압가스 사용신고 및 시건장치 관리 철저 조치	
요구번호	2020(현) - 089	(♠ 팀)
지적사항	고압가스 안전관리 미흡(ㄴ공사) - 산소와 가연성 가스는 폭발방지를 위해 각각 구분하여 별도 보관하여야 하나, 혼합보관하고 있으며, 수량 등 관리 미흡	
조치사항	- 관련 법규(「고압가스 안전관리법」 시행규칙 별표8 제1호 나목)에 따라 별도 구분 보관 및 수량 관리 철저 조치	
요구번호	2020(현) - 090	(♠ 팀)
지적사항	고압가스 사용 미신고(ㄴ공사) - 고압가스를 사용할 경우 고압가스 안전관리법에 따른 사용신고가 필요하나 신고 미이행	
조치사항	- 관련 법규(「고압가스 안전관리법」 시행규칙 제46조)에 따라 특정 고압가스 사용 신고 조치	