

충남대학교병원

주의 요구

제 목 : 전임상실험센터 하자처리 부적정

관계부서 : 시설과

내 용

「건설산업기본법」 제28조에 따르면 건설공사 수급인 등의 하자담보책임 기간은 세부 공종별로 1년에서 최장 10년으로 되어 있고, 「같은 법」 제30조에 근거하여 건설공사의 종류별 하자 담보책임 기간중 미장, 타일 및 창호설치의 경우는 각각 1년으로 되어 있다,

따라서 발주처의 하자보수 요청은 하자담보책임 기간내에 요청하여야 한다.

지난 2012.12.14. 준공 완료한 전임상실험센터는 입주후 지속적으로 건물 내부벽체 균열과 외벽 창호 부실에 따른 곰팡이 발생 등의 하자가 나타나 총 2회(2015. 02/ 2015. 12)에 걸쳐 시설과에 시설보완요청을 하였다.

그런데도 시설과는 하자담보책임이 있는 당시 해당 준공업체 에게 이미 하자담보책임 기한이 지났다는 것을 알고 있음에도 2015. 09.15 하자보수를 이 업체에게 요청하였으나 하자기한 경과로 거부되어 처리하지 못하고 있다가 이듬해인 2016년 2월 1)창호 유리교체 공사와 같은 해 10월에 2)벽체균열 보수공사를 병원 예산으로 뒤늦게 시행한 사실이 있다.

그 결과 시설과는 전임상실험센터 건물에 하자가 발생하였는데도 신속히 보수하지 않고 관련 업무를 소홀히 하였다.

1) 결로발생에 따른 이중유리 교체 1,595,000원

2) 사무실,벽체 균열 및 실험실 창호부의 실리콘 균열 부위 보수 2,970,000원

조치할 사항 충남대학교병원장은

① 시설공사 완료시까지 공사 감독자는 하자가 발생하지 않도록 감독을 철저히 하도록 하시고, 부서에서 하자 요청시에는 신속히 처리하여 업무에 지장이 없도록 하시기 바랍니다.

② 관련 업무를 소홀히 한 관련자에게는 주의를 촉구하시기 바랍니다.

[관련자 : (전)시설과장 시설기술3급 병 - 주의,
 (현)시설과장 전문계약2등급 정 - 주의,
 시설과 (전)시설팀장 시설기술4급 기 - 주의,
 시설과 (현)시설팀장 시설기술3급 경 - 주의]